



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



989/ 11.01. 2024

In atentie : posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia cu nr. ADV1400752 - „Corpuri de iluminat ATEX cu LED - Cazan 2 CTE SUD”

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unor potentiali ofertanti:

Întrebare 1:

„Vă rugăm sa ne comunicați daca acceptati un termen de livrare de 55 de zile lucratoare.”

Răspuns 1: Suntem de acord cu termenul de livrare de 55 de zile lucratoare.

Întrebare 2: “În fișa tehnică din caietul de sarcini se solicită ca temperatura de lucru a corpului de iluminat să fie cuprinsă în intervalul - 30°C + 50°C. Se acceptă ofertarea unui corp de iluminat care are temperatura de lucru cuprinsă în intervalul - 30°C + 45°C ?”

Răspuns 2: Vă comunicăm că nu se acceptă modificarea temperaturii de lucru a corpului de iluminat ATEX. Temperatura de lucru a corpului de iluminat ATEX trebuie să fie cuprinsă în intervalul - 30°C + 50°C așa cum este specificată în fișa tehnică, deoarece aceste corpuri de iluminat ATEX se vor monta pe diferite cote la Cazanul nr.2, unde sunt zone în care temperatura poate să ajungă la + 50°C.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII

Mihai Dorjan VOLE

Sef Serviciu Achizitii
Roxana KEDEI

Sef B.M.A.P.
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Marioara VRACIU