



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr:14043/15.04.2024

Către: potențialii ofertanți

Referitor: Clarificări privind documentația de participare a contractului sectorial (achiziție directă) – Robinet de închidere cu sertar până și acționare manuală pentru CTE Grozavesti

La solicitările unui potențial ofertant formulăm următoarele răspunsuri:

Intrebare 1: Va rugăm să ne comunicați dacă acceptați pentru materialul robinetului otel carbon A216WCB (marja de temperatură $-29/+425$ °C) și pentru materialul etansării A216WCB + 13Cr.

Răspuns 1: Da, se acceptă pentru materialul robinetului otelul carbon A216WCB și pentru etansare A216 WCB + 13 Cr.

Intrebare 2: Va rugăm să precizați care este temperatura maximă de lucru de pe instalație.

Răspuns 2: Temperatura maximă de lucru pe instalație este 160 °C iar în cazul unor situații deosebite temperatura poate ajunge la max 200 °C.

Director General
Claudiu Ionuț Cretu Șarbu

Director Juridic și Achiziții
Mihai Dorian Volk

Șef Serviciul Achiziții
Roxana Kedei

Șef BMAP
Anca Ordean

Responsabil achiziție
Gabriela Almaciu

