



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



In atentie : posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia cu nr. ADV1436553 - **Etansari mecanice pentru electropompe drenaj aferente Centralei cu Ciclu combinat din CTE Bucuresti Vest**

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unor potentiali ofertanti:

Întrebare 1:

„Pentru identificarea corecta a etansarii mecanice, va rog sa-mi transmiteti urmatoarele:

1. Lichidul vehiculat de pompa;
 2. Diametrul axului pompei (d1), pe care se monteaza etansarea mecanica;
 3. Diametrul exterior (d7) si grosimea (I4) al parti fixe, montate in corpul pompei;
- *atasat aveti o fisa tehnica a tipului de etansare ceramica.”

Răspuns 1:

1. Lichidul de lucru este condens.
2. Diametrul interior (d1) este 53mm.
3. Grosimea (I4) este 11 mm.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Resp. Coordonare Proceduri de Achizitii
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Madalina ENE