



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



In atentie : posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia cu nr. ADV1439255 - TRADUCTOARE DE PRESIUNE - AMC 2024

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unor potentiali ofertanti:

Intrebare 1: "La pozitia 7 (fisa tehnica nr. 8) – va rog sa ne transmiteti valoarea debitului maxim si daca se accepta un manifold cu 3 robineti in loc de doi robineti de izolare."

Raspuns 1:

Pentru CTE Grozavesti: Debitul maxim este de 500t/h. Se accepta manifold cu 3 cai.

Intrebare 2: "La pozitiile 9 – 13 (fise tehnice 10,11,13,14) se doresc si manifoldurile de izolare?"

Raspuns 2:

Pentru CTE Grozavesti: la pozitia 9 (fisa tehnica 10) se doresc si manifoldurile de izolare.

- Pentru CTE VEST:- la pozitia 10 (fisa tehnica 11) : se doreste manifold de izolare;
-la pozitia 11 (fisa tehnica 12) : nu se doreste manifold de izolare.
-la pozitia 12 (fisa tehnica 13) : nu se doreste manifold de izolare.
-la pozitia 13 (fisa tehnica 14) : nu se doreste manifold de izolare.

Intrebare 3: "Va rugam sa ne comunicati daca pentru traductoarele de presiune FT1, FT2, FT3, FT4, FT8, FT9 si FT10 se accepta presiune statica maxima de 310 bar."

Raspuns 3:

Pentru CTE SUD: La Pozitiile 1÷4 (fise tehnice 1÷4) se accepta presiunea statica de 310 bari;
Pentru CTE GROZAVESTI: Pentru traductoarele de presiune din FT8, FT9 si FT10(Poz. 7÷9; fise tehnice 8, 9,10) presiunea statica maxima trebuie sa fie de 420bar. NU se accepta presiune statica maxima de 310bar.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII

Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Resp. Coordonare Proceduri de Achizitii
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Madalina ENE