



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr: 34877/10.09.2024

Către: potențialii ofertanți

Referitor: Clarificări privind documentația de achiziție având ca obiect – **LN3 – Inlocuire VR SRR 140/13 ata bloc 3-4 CTE Progresu.**

La solicitările unui potențial ofertant formulăm următorul răspuns:

### Intrebare 1:

Constatăm în urma parcurgerii documentelor că sunt solicitate autorizațiile ISCIR pentru firmă și personal, în vederea executiei. Dar lipsește elaborarea documentației de reparație care trebuie depusă la ISCIR în vederea obținerii aprobării prealabile începerii lucrărilor. Sa înțelegem că aceasta intră în sarcina dvs?

### Răspuns 1:

Nu am solicitat elaborarea documentației preliminare de reparație deoarece conducta nu este înregistrată la ISCIR. Ventilul de reglaj Dn 175 mm se va monta pe o conducta de abur ce face legătura între SRR 140/13 și cazanul de abur, conducta de legătura ce se utilizează numai la pornirea cazanului de abur din stare rece, apoi conducta este izolată de restul instalației. Am solicitat la pct.10 în caietul de sarcini doar întocmirea documentației finale de reparație.

**Director General  
Claudiu Ionuț Crețu Șarbu**

Director Juridic și Achiziții  
Mihai Volf

Șef Serviciu Achiziții și Monitorizare Proceduri  
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achiziție  
Anca Ordean

Responsabil achiziție  
Razvan Petria