



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr: 49090/27.11.2024

Către: potențialii ofertanți

Referitor: Clarificări privind documentația de achiziție având ca obiect – Robinetai de închidere cu clapet oțel/ fonta – pentru CTE Sud, CTE Vest, CTE

La solicitările unor potențiali ofertanți formulăm următoarele răspunsuri:

**Intrebare 1:** Va rugăm să ne clarificați următoarele: - pentru robinetii din fonta: având în vedere că mediul de lucru este apă, condens și temperatura maxim 100°C se acceptă trim F6 ?

**Răspuns 1:** Da, se acceptă.

**Intrebare 2:** Pentru robinetii din oțel: ați putea să ne precizați gradul de corozivitate al apei tratate având în vedere că solicitați și pentru aceștia Trim F6H ? Menționăm că varianta F6 este recomandată de standardul API pentru abur, gaze și medii de lucru normale ușor erozive până la 370°C și ulei și vapori ulei până la 480°C. Trim F6H are aceeași recomandare ca F6 dar pentru presiuni medii și medii mult mai corozive.

**Răspuns 2:** Robinetii de închidere cu clapet a caror cerință pentru Trim este F6H se vor monta în instalații de transport apă dedurizată – ușor dură: 1-3,5° dH (grade germane), deci gradul de corozivitate este unul redus. **Se menține însă cerința pentru Trim F6H** din considerente de rezistență în timp la uzura mecanică și nu pentru gradul de corozivitate al apei.

**Intrebare 3:** Va rugăm să clarificați: nr.crt.7- în lista echipamente este indicat Pn16 cu fișa nr.24 unde Pn are valoarea 10 bar.

**Răspuns 3:** Se va lua în considerare Pn 16, păstrându-se restul cerințelor din fișa tehnică nr.24.

**Intrebare 4:** Va rugăm să clarificați: nr.crt.13-în lista echipamente este indicat Pn40 cu fișa nr.16.2 unde Pn are valoare 25 bar.

**Răspuns 4:** Se va lua în considerare Pn 40, păstrându-se restul cerințelor din fișa tehnică nr.16.2.

**Intrebare 5:** Va rugăm să clarificați: nr.crt.10-în lista echipamente este indicat Pn16 cu fișa nr.16.2 unde Pn are valoare 25 bar.

**Răspuns 5:** Pentru poziția 10 din lista de echipamente, fișa tehnică este 16.1, unde valoarea Pn este 16 bar.

Director General  
Claudiu Ionuț Crețu Sarbu

Director Juridic și Achiziții  
Mihai Dorian Volf

Șef Serviciu Achiziții și Monitorizare Proceduri  
Roxana Kedei

Responsabil coordonare proceduri de achiziție  
Anca Ordean

Responsabil achiziție:  
Gabriela Almaciu

