

S.C. ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.
Nr. 21233/25.08.2015
4

În atenția potențialilor ofertanți

Referitor: clarificări pentru achiziția „Capete terminale și tuburi termoretractabile,,

Anunt nr. 20476/18.08.2015

La solicitarea unui potențial ofertant, în conformitate cu prevederile art. 78 din OG 34/2006 și transmitem următoarele clarificări:

Întrebare „Referitor la produsul de la punctul 3 din anexa caietului de sarcini (tub termocontractabil...36 buc) , va rugăm să precizați tipul de cablu , U/U0 și dacă tubul solicitat este pentru izolarea fazelor sau continuitatea mantalei,,

Răspuns : Tipul de cablu este ACYAbY și $U_0/U= 3,6/6$ KV.Tuburile solicitate vor fi folosite pentru izolarea fazelor (capete terminale).


Întrebare : „ Deasemenea , va rugăm să precizați (tot pt. pct.3) culoarea tubului și dacă trebuie să fie adezivat sau neadezivat,,

Răspuns: Culoarea tuburilor va fi neagră. Se solicită tuburi neadezivate.

Întrebare: „ Va rugăm să confirmați lungimea tubului solicitată la pct.3., deoarece 200 cm este o lungime atipică „

Răspuns: „ Lungimea tuburilor va fi de 200 cm.

DIRECTOR DIRECTIEI DE ADMINISTRARE SI ACHIZITII
Flavia Cladoveanu



Sef Serviciu Achizitii
Ioana Untila



Sef Birou Monitorizare achizitii si proceduri
Anca Ordean



Responsabil achizitie
Celina Marcas

