



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.



S.C. ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.
Nr. 14632 / 25.05.2016
4

Către:

In atenția

Referitor Clarificari solicitate la documentatia de atribuire pentru achizitia directa **Coturi, T-uri si Curbe din otel**

La solicitarea unui posibil ofertant, in conformitate cu prevederile art. 78 din OG 34/2006 va transmitem urmatoarea clarificare:

Intrebare: La litera C din lista de fittinguri , ati solicitat curbe iar razele la pozitiile 2 si 3 sunt 3D, adica de cot potrivit normei EN 10253-2.

Va rog sa ne comunicati cit mai repede daca doriti coturi 3D la aceste pozitii sau urmeaza sa indicati alte raze.

Raspuns: Pentru punctul C din Anexa Caietului de sarcini, la pozitiile 2 si 3 se accepta si curbe model 5D (R ~2,5 D) la care bratele drepte sunt de min.400 mm .

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Flavius Cladoveanu

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ioana Untila

SEF BIROU M.A.P.
Anca Ordean

Intocmit
Sorina Gavrilesco



Documentul a fost întocmit in „1,, exemplar, in data de 25.05.2016 și conține „ 1,, pagina