



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”



S.C. ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.
Nr. 27313/26.10.2016

Către:
In atenția

Referitor Clarificari solicitate la documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie:
„ Furtunuri de pacura , abur si gaz pentru cazanele 2,3,4 din CTE Bucuresti SUD,,

Anunt nr.56488

La solicitarea unui posibil ofertant, in conformitate cu prevederile art. 172 din Legea 99/2016 va transmitem urmatoarea clarificare:

Intrebare : „ Va rog sa ne specificati daca furtunurile Dn 15,40 au doar piulita holender sau intreg racordul,,

Raspuns : Furtunurile Dn16, Dn 40 trebuie sa fie echipate doar cu piulite holendere (cu filet interior) la ambele capete, pentru a putea fi montate in instalatie.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Flavius Cladoveanu

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ioana Untila

SEF BMAP
Anca Ordean

Intocmit
Celina Marcas

Documentul a fost întocmit in „1,, exemplar, in data de 24.10.2016 și conține „ 1,, pagina