



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”

ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.
IN INSOLVENȚĂ

Nr. 6810/30.03.2017



Catre :
POTENTIALI OFERTANTI

REF : Clarificari privind documentatia de atribuire a achizitiei : „Cuplaj elastic PAR-uri aferente cazanelor de 420 t/h din cadrul CTE Progresu”

La solicitarea unui posibil ofertant, în conformitate cu prevederile art.172 al.(2) din legea 99/2016, formulam urmatoarea clarificare:

Intrebare

In Caietul de Sarcini pentru ELEMENT ELASTIC – de la cuplajul elastic PAR – K420 t/h CET Progresu , desenul anexat este relevat dupa o piesa uzata (are latime 20 mm). Piesa originala are latime 22 mm, latimea la varf 12,5 mm (fata de 10 mm a piesei uzate masurate de beneficiar), conform desen ICPET de la ultimul proiect (PAR bl.4 Rovinari) . Oferta se va putea realiza conform piesei originale a cuplajului german ?

Raspuns

Ca raspuns la cele mentionate mai sus, va transmitem ca societatea noastra mentine cele specificate in caietul de sarcini si anume:

„pentru intocmirea ofertei beneficiarul pune la dispozitie schita M98 si asigura conditii in vederea relevarii pieselor de schimb pentru executie” - Caiet Sarcini nr. 3P/2017, cap.V, pct 1 si anexa nr.1, ca urmare executia este conform piesa model.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Flavius Cladoveanu



Sef SERVICIUL ACHIZITII
Ioana Untila

Sef BMAP
Anca Ordean

RESPONSABIL ACHIZITIE
Cristina Vasile