



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”



In atenta: posibili ofertanti

Referitor: Clarificare solicitata la documentatia de atribuire pentru achizitia directa „Uleiuri electroizolante pentru transformatoare si MOP-uri LOT 1,2”

La solicitarea unui posibil ofertant va transmitem urmatoarea clarificare:

Intrebare:

Prin prezenta va solicitam sa ne comunicati daca acceptati ca si oferta produsul TKP Lubricants TRANSFORMER pentru produsul MOL TO 30.01.R

Mentionam faptul ca ambele produse au acelasi producator precum si aceeasi reteta. Anexam prezentei solicitari Specificatiile tehnice ale ambelor produse emise de producator precum si declaratia acestuia ca produsele sunt miscibile in orice raport de amestec.

Raspuns :

Nu se poate accepta uleiul propus ca echivalent fara efectuarea testelor de compatibilitate cu uleiurile existente in instalatiile din CTE –urile ELCEN, deoarece din analiza specificatiei tehnice a uleiului TKP Lubricants TRANSFORMER rezulta urmatoarele:

- valorile caracteristicilor determinate sub denumirea de “stabilitate la oxidare” (indice de neutralizare, slam, factor electric de dispersie) sunt foarte diferite de cele ale uleiului cerut de ELCEN;
- determinarile pentru caracteristicile de mai sus sunt facute dupa o alta metoda de analiza si nu pot fi comparate cu valorile de la uleiul MOL TO 30.01.R;
- sunt si alte caracteristici cu valori usor diferite: densitate, vascozitate cinematica la 40 grd.C si cu valori mult mai diferite (punct de inflamabilitate- 5 grd.C in minus).

In baza solicitarii explicite, ELCEN poate sa puna la dispozitie probe pentru efectuarea testelor de compatibilitate.

DIRECTOR Juridic si Achizitii
Flavius Cladoveanu

Sef Serv. Achizitii
Ioana Untila

Sef BMAP
Anca Ordean

BMAP
Gabriela Almaciu

1 pt de

