




ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„in insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”



In atentie: posibili ofertanti

Referitor: Clarificare solicitata la documentatia de atribuire pentru achizitia directa
„Acumulatori electrici”

La solicitarea unui posibil ofertant va transmitem urmatoarele clarificari:

Intrebare:

Acumulatorul Yuasa 12V/7.2Ah nu exista in catalogul online al producatorului. Pentru modelele de 12V/7.2Ah va putem oferi varianta Ultracell UL7.2-12, sau Yuasa NP7-12, varianta de 12V/7Ah.

Va rog sa luati in calcul aceasta varianta pt. pozitiile 1, 3, 5, din caietul de sarcini.

Raspuns:

La pozitia 1 din anexa caietului de sarcini se solicita acumulatori de 12V/7,2Ah cu cleme F2.

Intrebare:

In cazul pozitiei 2, "Acumulator tip APC - 12V/5.1Ah", va putem oferi echivalent Ultracell UL5-12, 12V/5Ah.

Raspuns:

La pozitia 2 din anexa caietului de sarcini se accepta si acumulatori de 12V/5Ah cu cleme F2.

Intrebare:

In cazul pozitiei 5, "Acumulator 12V/7.2Ah, dimensiunile nu corespund cu nici un produs de la fabricantii cu care lucram. Singurele modele de acumulatori ale caror dimensiuni corespund/se apropie, sunt de 12V-10Ah.

Raspuns:

La pozitia 5 din anexa caietului de sarcini se solicita acumulatori de 12V/7,2Ah cu caracteristicile precizate in fișa tehnica.

Dimensiunile precizate de achizitor sunt dimensiuni gabaritice de montaj cu valorile LxIxh (155x65x120mm), unde valoarea lătimii, l=65mm, nu poate fi depășită.

Intrebare:

In cazul pozitiei 4, "KIT acumulatori tip APC RBC 55" va oferim Ultracell UL18-12, acumulator 12V/18A, pe care ii putem factura sub forma de pachet 2 buc.

Raspuns:

La pozitia 4 din anexa caietului de sarcini se solicita kit de acumulatori (format din 2 acumulatori de 12V/18Ah)

DIRECTOR JURIDIC ȘI ACHIZIȚII
Flavius OLADOVEANU

Șef Serviciu Achiziții
Ioana UNTILA

Șef BMAP
Anca ORDEAN

Responsabil achiziție
Gabriela Almaciu