



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„in insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”
Spitalul Independentei nr. 227, cod postal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 25488 / data 15.11.2017

In atentia: posibili ofertanti

Referitor: Clarificari solicitate la documentatia de atribuire pentru achizitia directa
„Teava si curba la 90° din otel aliat”

La solicitarile unor posibili ofertanti va transmitem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1:

Va rugam sa ne confirmati daca nu este o greseala de material si in loc de 10MoCrV9-10 este corect 10MoCr9-10.

Raspuns 1 :

La cap.I - Obiectul caietului de sarcini, calitatea materialului este trecuta corect 10CrMo9-10. In anexa nr.1 la caietul de sarcini, dintr-o regretabila eroare (eroare preluata si in fisa de oferta), calitatea materialului a fost gresit mentionata 10CrMoV9-10. Corect este 10CrMo9-10.

Intrebare 2:

Va rugam sa mentionati daca se accepta curba cu raza de 1000 mm, deoarece datorita proceselor tehnologice de indoire specifice pentru raza de 1095 mm, curba ajunge la un cost de aproximativ 4 ori mai mare decat cel indoit cu raza de 1000 mm.

Raspuns 2 :

Se accepta si curba cu raza de 1000 mm.

DIRECTOR Juridic si Achizitii
Mihai VOLF

Sef Serv. Achizitii
Ioana UNTILA

Sef BMAP
Anca ORDEAN

Elaborator,
Cristina PERIDE
15.11.2017