



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 2273/30.01.2018.

**În atenția:** posibili ofertanți

**Referitor:** Clarificare solicitată la documentația de atribuire pentru achiziția directă „**Traductor presiune tip Rosemount 3095 MV**”

La solicitarea unor posibili ofertanți vă transmitem următoarele clarificări:

### 1. Întrebare:

În ceea ce privește anunțul de publicitate nr. **150118/ 22.01.2018** pentru achiziția de “**Traductor presiune tip Rosemount 3095 MV**”, vă informăm faptul că acest tip de traductor a fost scos din producția firmei Emerson și a fost înlocuit cu modelul 4088. Pentru a întocmi o ofertă pentru acest traductor, vă rugăm să ne furnizați următoarele informații: tip semnal ieșire, domeniu de măsură, precizie de măsură, tip măsură (Dp,P,T,sau Dp si T etc... ), tip conexiune la proces (flanșă sau baterie de robineti), dacă se dorește și senzorul de temperatură – tipul conexiunii la proces, lungime cablu între 4088 și senzorul de temperatură, certificare ATEX, display.

### Răspuns:

Caracteristicile traductorului:

-tip semnal ieșire : 4 - 20 mA cu semnal digital HART;

-domeniul de măsură:

PRES DIFERENȚIALĂ = 0-6,22 la 0-623 mbar

PRES STATICĂ = 0-0,552 la 0-55,2 bar

-precizie măsură: 0,75%

-tip măsură (Dp, P, T sau Dp si T ... etc) =

Dp, P, T

-tip conexiune la proces (flanșă sau baterie de robineti): manifold baterie cu 3 robineti

-dacă se dorește și senzorul de temperatură – tipul conexiunii la proces, lungime cablu între 4088 și

senzor: NU se solicită senzorul de temperatură

-certificare ATEX: DA, se solicită certificare ATEX

-display: NU se solicită display.

### Precizare:

Este obligatoriu ca traductorul de presiune Rosemount să comunice cu calculatorul de debit tip Rofar 02 prin protocol HART

**2. Întrebare:**

Vă rugăm să ne transmiteți codul complet (part number) al produsului solicitat Rosemount 3095 MV.

**Răspuns:**

Codul solicitat este: **3095MA2CA001CAB00NHBC2S5**.

DIRECTOR JURIDIC ȘI ACHIZIȚII  
Mihai VOLF

Șef Serviciu Achiziții  
Ioana UNTILĂ

Șef BMAP  
Anca ORDEAN

Elaborat,  
Responsabil achiziție  
Gabriela Almaciu