

**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



17063/27.07.2018

Catre : Potentiali ofertanti

Referitor : Clarificări privind achiziția: „*Spumogen cu coeficient de joasă înfiere*”

La solicitarea unui posibil ofertant, în conformitate cu prevederile art.172 al.(2) din legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, formulăm următoarea clarificare:

Intrebare 1

Va rugăm să ne clarificați următorul aspect:

Cap.III pct.1 din caietul de sarcini:

„Produsele trebuie să corespundă standardelor europene EN-3”.

Standardul european EN3 se referă la stingătoare de incendiu. Standardul de spumanti concentrați este EN 1568-3.”

RaspunsReferitor la clarificarea solicitată Cap.III. Condiții tehnice- se va înlocui propoziția - produsele trebuie să corespundă standardelor europene EN-3 cu produsele trebuie să corespundă standardelor europene SR EN 1568-3:2008.**Intrebare 2**

Ce se înțelege prin garanția tehnică de 5 ani solicitată produsului?

Se poate ajunge cu un camion de 24 tone la CET Grozavesti ?.

Raspuns

Referitor la neclaritățile ridicate de ofertanti va precizăm următoarele:

Spumogenul trebuie să-și păstreze caracteristicile tehnice timp de 5 ani din momentul recepționării, și introducerii lui în tancurile rezervate aflate lângă rezervoare de pacură.

CTE Grozavesti se află în zona A a capitalei accesul este permis numai cu plata unei taxe de acces. Această taxă este plătită către bugetul Primăriei Municipiului București. Cantitatea de spumogen solicitată pentru CTE Grozavesti este de 9.900 kg.

Director Juridic și Achiziții
Mihai VolcServiciul achiziții
Ioana UntilaResp. Achiziție
Cristina Vasile