



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003




romania2019.eu

Nr.inregistrare:17804/18.03.2019.....

Către: potentialii ofertanti

Referitor: Clarificări privind documentatia de atribuire a contractului "Termometre"

La solicitarea unor potentiali ofertanti, în conformitate cu prevederile art.172 din legea 99/2016 formulam urmatoarele clarificari :

Intrebare: Lot 1: Termometrele au conectare cu filet fix G1/2" radial sau axial?

Raspuns: Lot 1: Termometrele au conectare cu filet fix G1/2" cu **cadran radial**.

Intrebare: Lot 3: Termometrele de la wika au o codificare mai veche pe care nu o regasesc in documentatia lor. Pentru a va putea oferi termometre cu caracteristici similare, va rog sa-mi confirmati daca acestea au urmatoarele caracteristici:

Termometru cu ecran rabatabil, domeniul de temperatura:0...80 °C

- Diametru cadran: 100mm
- Clasa de precizie: 1 sai 1,6
- Material carcasa: INOX
- Material sonda: INOX
- Diametru sonda: $\Phi = 6$ mm
- **Lungime sonda: L-355 mm**
- Racord: piulita filet interior M24x1,5 mm
- **cadran uscat (neumplut cu glicerina).**

Raspuns: Lot 3: Termometru cu ecran rabatabil, domeniul de temperatura:0...80 °C

- Diametru cadran: 100mm
- Clasa de precizie: 1 sau 1,6
- Material carcasa: INOX
- Material sonda: INOX
- Diametru sonda: $\Phi = 6$ mm
- **Lungime sonda: L-355 mm**
- Racord: piulita filet interior M24x1,5 mm
- **cadran uscat (neumplut cu glicerina)**

Corespunde din pdv tehnic solicitarilor

Director Juridic si Achizitii
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciul Achizitii
Ioana Untila

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca Ordean

Responsabil achizitie
Gabriela Almaciu