

20485/07.07.2020

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie: **Electropompe pentru gospodaria de sulfat feros, gospodaria de HCl si instalatia de neutralizare – CTE Progresu**

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la la solicitarea unui potential ofertant:

Intrebare 1:

“Va rugam sa ne transmiteti tipul de electropompe existente in prezent, in functiune – eventual o poza cu eticheta echipamentelor”

Raspuns 1:

Datele privind caracteristicile electropompelor sunt in caietul de sarcini – Anexa nr.1. Daca se doreste, se permite accesul in instalatie pentru relevare;

Intrebare 2:

“Se accepta echipamente similare dpdv tehnic, care asigura aceiasi parametri functionali, dar de la un alt producator?”

Raspuns 2:

Nu acceptam echipamente similare din punct de vedere tehnic – se accepta doar electropompele ce corespund Anexei nr.1 din caietul de sarcini;

Intrebare 3:

“Va rugam sa ne transmiteti Fisa tehnica la care se face referinta in descrierea echipamentului de la LOT3, intrucat aceasta nu se ragaseste anexata.”

Raspuns 3:

Fisa tehnica aferenta lotului nr.3 din Anexa 1 se gaseste atasata.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii
Ioana UNTILA

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Madalina ENE



Fisa tehnica
Dimensiuni constructive ep. neutralizare

- LOT 3

Dimensiuni

mm

a	100	k	130	Aspiratie DN 80 / PN 12
B	310	L	694	
b	49	m	304	Refulare DN 65 / PN 12
c	5	m1	254	
c1	20	n	304	Greutate 141 kg
DNM	65	n1	254	
h1	180	s	15	
h2	225	w	208	
Hmax	420	x	240	



Sef Sectie Chimica
C-tin Lita

ML

Sef BM
Alex. Stanciu

ASA