



Nr.inregistrare: 23545/04.08.2020

Către: potentialii ofertanti

Referitor: Clarificări privind documentatia de atribuire pentru achizitia directa „ LN2.2 –
Revizie rotor electromotor aferent EPA nr. 3 si 4 cu reparatie ventilator racire rotor din
dotarea CTE Bucuresti SUD”

La solicitarea unui potential ofertant formulam raspunsul la urmatoarele clarificari :

Intrebari:

1. Incarcarea descarcarea motorului in incinta beneficiarului se poate realiza cu instalatiile de ridicat ale beneficiarului?
2. Inlocuirea paletelor fisurate – cine pune paletele noi?
3. Cum se livreaza: doar rotorul sau motorul intreg?
4. Care este greutatea rotorului?

Raspuns:

1. Se poate realiza incarcarea – descarcarea rotorului cu instalatiile de ridicat ale beneficiarului;
2. Paletele noi vor fi puse la dispozitie prin grija prestatorului;
3. Se livreaza doar rotorul;
4. Masa totala a motorului este 17,4 tone, si apreciem ca greutatea rotorului este de cca.5 tone.

Director Juridic si Achizitii
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciul Achizitii
Ioana Untila

Responsabil Coordonare Proceduri Achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Razvan Petria

Data: 04.08.2020