



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



26650/03.09.2020

**In atentie:** posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie directa:

**LOT1 : LN3- Cladire sala cazan nr.1 : Camera de comanda termica si Camera DCS – Refacere hidroizolatiei si vopsitorii din CTE Grozavesti**

**LOT2 : LN3-Cladiri industriale -reparatie hidroizolatie aferenta camerelor de comanda termica 1,2 din CTE Bucuresti Sud**

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la la solicitarea unui potential ofertant:

### Intrebare 1:

“Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți care este nivelul de înălțime al clădirilor pentru lucrările: LOT1 Clădire sala cazan nr.1: Camera de comandă termică și Camera DCS – Refacere hidroizolatiei și vopsitorii din CTE Grozăvești și LOT2 – LN3 Clădiri industriale –reparație hidroizolație aferentă camerelor de comandă termică 1,2 din CTE București Sud conform anunt nr. ADV1165624 publicat in SEAP.”\

### Raspuns 1:

Înălțimea clădirilor aferente lucrărilor LOT1 si LOT2 este:

1. **LOT1-CTE Grozăvești** –Înălțimea maximă a Clădirii sala cazan nr.1 este de +25m și cota la care se gasesc Camera de comandă termică cât și Camera DCS este de +8m.
2. **LOT2-CTE București Sud-** Înălțimea clădirii sălii cazane este de +35,20m și înălțimea la care se gasesc camerele de comandă termică 1 și 2 este de +12,7m. Materialele necesare pot fi ridicate cu ajutorul podului rulant până la înălțimea de 8 m.

**DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII**

Mihai Dorjan VOLF

Sef Serviciu Achizitii

Ioana UNTILA

Responsabil coordonare proceduri de achizitie

Anca ORDEAN

Responsabil achizitie

Valentina BOLOCAN