



Nr.inregistrare: 5228/17.02.2021

**Către:** potentialii ofertanti

**Referitor:** Clarificări privind documentatia de atribuire pentru achizitia directa „**Celule capsulate**”

**La solicitarea unui potential ofertant formulam raspunsul la urmatoarele clarificari :**

**1.Solicitare - Va rugam sa ne precizati daca se accepta un termen de livrare mai mare, 90 – 100 de zile.**

Solicitam aceasta avand in vedere ca aceste baterii nu se afla pe stocul unui producator (deci se fabrica pe comanda ferma) si in plus, din cauza epidemiei de COVID-19 la nivel mondial, transportul este o reala problema, perioadele de livrare marindu-se mult fata de anii anteriori.

**Raspuns: termenul de livrare solicitat in caietul de sarcini, este de 80 de zile si acceptam maxim 90 de zile .**

**2.Solicitare - Va rugam sa ne precizati daca se accepta si dimensiunile urmatoare:**

Acumulator 2V-400Ah Lxlxh total = 210x175x350 mm,

Acumulator 2V-800Ah Lxlxh total = 410x175x350 mm.

La acceptarea altor dimensiuni, va rugam sa luati in considerare ca putem livra inclusiv rackurile noi, corespunzatoare noilor dimensiuni, in cazul in care bateriile sunt montate pe rackuri si nu ar incapa in cele existente.

**Raspuns: dimensiunile celulelor capsulate raman cele din caietul de sarcini datorita particularitatii locului de montaj si a sistemului de protectie la cutremur.**

Director Juridic si Achizitii  
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciul Achizitii  
Ioana Untila

Responsabil Coordonare  
Proceduri Achizitii  
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie  
Razvan Petria

Data: 17.02.2021