



**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**  
„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”  
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 6324 / data 26.02.2021.

## CLARIFICARE

**In atentie:** posibili ofertanti  
**Referitor:** Achizitia directa „Relee de minima tensiune”  
**Data limita depunere oferte:** 03.03.2021

In completare la documentatia de atribuire pentru achizitia de „Relee de minima tensiune”, se anexeaza Fisa tehnica cu caracteristicile produselor solicitate.

DIRECTOR Juridic si Achizitii  
**Mihai Volf**

Sef Serv. Achizitii  
**Ioana Untila**

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitii  
**Anca Ordean**

Responsabil achizitie  
**Cristina Peride**



**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**  
„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”  
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



CTE Vest  
Sectia Ciclu Combinat

## FISA TEHNICA

**Releu de monitorizare tensiune**

**- 22 buc.**

Caracteristici :

Dimensiuni : inaltime – 90mm  
latime – 35mm  
adancime – 59mm

Timp de raspuns : 0.5 – 20s

Nr. contacte : 2

Tensiunea de alimentare : 3x 380V + 1N

Reglaj tensiune : 0.5 ÷ 1.5Un

Frecventa de lucru : 50Hz

Minima tensiune : < 85%Un

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.  
Director CTE Vest  
Dan TUDORA

Sef Sectia Ciclu Combinat :

Zisu Costin