



18922/18.06.2021.

**In atentie: posibili ofertanti**

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr:  
**ADV1220046 - Sistem monitorizare temperatura**

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea de clarificari, transmisa de un potential ofertant:

**Intrebare 1:**

“Pentru cele 12 termorezistente PT 100 care este domeniul de masura? (ex. 0...100C) : “

**Raspuns 1**

Domeniul de temperatura: 0 – 100 grade Celsius

**Intrebare 2 :**

“Care este lungimea cablului de conexiune ? ”

**Raspuns 2:**

Modalitate de conectare: cutie cu borne de conexiune

**Intrebare 3 :**

“Pe cate fire sunt termorezistentele ? ”

**Raspuns 3:**

Tip conexiune: 3 fire

**Intrebare 4 :**

“Care este diametrul termorezistentelor de 300 mm? ”

**Raspuns 4 :**

Diametrul exterior:  $\phi 8,5$

**DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII**  
Mihai Dorian VOLF

**Sef Serviciu Achizitii**  
Ioana UNTILA

**Responsabil achizitie**  
Irena Itu-Cristea