



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 19636 data 25.06.2021

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: Clarificari solicitate la documentatia de atribuire pentru achizitia directa „**Electropompe pentru agregatele din CTE Vest si CTE Sud**”

La solicitarea unui posibil ofertant va transmitem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1:

Modelul ND 5x3x20M este un model atipic, nu este unul standard, si ni se solicita o fotografie lizibila cu placuta de identificare a pompei de inlocuit(daca mai exista), pe care sa se mentioneze numarul de serie al pompei vechi, sau numarul de ordine atribuit de catre fabrica, cu care s-a realizat comanda precedenta, din istoric, daca mai exista documentatia. Altfel producatorul ne-a informat ca nu poate asigura similitudinea si nu poate garanta functionarea in aceiasi parametri.

-In datele de gabarit se precizeaza limitele L=1300 mm, l= 600mm, h= 330 mm. A fost luata in cosiderare si placa de baza la masuratoare inaltimii? Dorim clarificare deoarece doar corpul pompei este estimat la o inaltime de circa 340 mm, ceea ce nu ar lasa loc pentru o placa de baza suficient de inalta/ rezistenta.

Raspuns:

Nu detinem informatii legate de numarul de ordine atribuit de catre fabrica.

Pe placuta de timbru a pompei existente in instalatie nu mai sunt lizibile datele de identificare ale pompei.

In ceea ce priveste datele de gabarit, h = 330 mm a fost masurata fara placa de baza, inaltimea totala inclusiv placa de baza este de 410 mm.

DIRECTOR Juridic si Achizitii
Mihai Volf

Sef Serv. Achizitii
Ioana Untila

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitii

Anca Ordean

Responsabil achizitie
Andreea Tudor