



20316/02.07.2021.

**In atentie: posibili ofertanti**

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr:  
**ADV1223742-Compensatori lenticulari aferenti conductei de abur iesire SRR 20-6-CAZAN 1 CTE GROZAVESTI**

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea de clarificari transmisa de un potential ofertant:

**Intrebare 1:**

Compensatorul solicitat fiind cu capete de sudura, pentru a putea realiza pretensionarea este necesar un sistem cu tiranti care ridica costurile produsului. Avand in vedere ca valoarea pretensionarii este de doar 20mm, va propunem o constructie fara tiranti care sa asigure o compensare axiala de -60 mm fara pretensionare :

**Raspuns 1**

Nu suntem de acord cu solicitarea transmisa. Tirantii vor folosi atat pentru montaj cat si ulterior, pentru limitarea dilatarii si compresiei la valorile solicitate. Fiecare tirant va fi echipat cu cate 8 piulite de reglare si contrapiulite de fixare a pozitiei.

**DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII**  
Mihai Dorian VOLF

**Sef Serviciu Achizitii**

Ioana UNTILA

Resp. Coordonare proceduri de achizitie

Anca Ordean

**Responsabil achizitie**

Irena Itu-Cristea