



Nr. 27091 / Data 01.09.2021

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: clarificari la documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie directa:

“Aparate de aer conditionat (21 buc. de 9.000 BTU si 1 buc de 12.000 BTU)”,
nr.anunt :ADV1235362/27.08.2021

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unor potentiali ofertanti:

Intrebare 1:

“Montajul este in limita a 3ml traseu frigorific pentru toate aparatele?”

Raspuns 1:

Nu, sunt situatii cand traseul frigorific ajunge pana la 6 ml.

Intrebare 2:

“Aveti nevoie de demontarea aparatelor vechi? Cate sunt?”

Raspuns 2:

Da, integral.

Intrebare 3:

“Instalariile de la etaj se pot face de pe geam?”

Raspuns 3:

Da, toate aparatele vechi au fost montate la etaj pe geam

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII

Mihai Dorjan VOLF

Sef Serviciu Achizitii
Ioana UNTILA

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Denisa-Ioana NEAGU