



27397/03.09.2021.

**In atentie: posibili ofertanti**

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr:  
**ADV1235353 - Sistem monitorizare temperatura ulei lagare EPA 3-4**

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea de clarificari transmisa de un potential ofertant:

- Pentru Termorezistente

**Intrebare 1:**

“Domeniul temperaturii de lucru?”

**Raspuns 1**

Domeniul este de 0-150 grade C

**Intrebare 2 :**

“Forma si dimensiunile tecii de protectie(conica,cilindrica,diametru,etc).Sunt teci de inalta presiune? ”

**Raspuns 2:**

Cilindrica, diametru 8mm, joasa presiune

**Intrebare 3 :**

“In fisa tehnica se specifica ,ca termorezistentele sunt fara dispozitiv de fixare si in acelasi timp se indica lungimea de imersie si filet(gaz)3/4x25mm.Termorezistentele sunt prevazute cu niplu-filet exterior G3/4"?Ce reprezinta 25mm?Lungimea filetelor sau lungimea totala a niplului(inclusiv lungimea hexagonului pentru cheie)? ”

**Raspuns 3:**

Cf fisa tehnica, sunt prevazute cu filet exterior G3/4 si G1/2, 25mm lungime totala

**Intrebare 4 :**

“Materialul tecilor de protectie? ”

**Raspuns 4 :**

Otel inoxidabil

**Intrebare 5:**

“Clasa de precizie(configurare2,3,4 fire)? ”

**Raspuns 5 :**

Configurare cu 3 fire

**DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII**  
Mihai Dorian VOLF

**Sef Serviciu Achizitii**

Ioana UNTILA

**Responsabil achizitie**

Irena Itu-Cristea