



29595 / 28.09.2021

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr:
ADV1240422-Electrocompresor de aer cu surub aferent turbinelor cu abur nr.3 si 4 din CTE Sud

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea de clarificari transmisa de un potential ofertant:

Intrebare 1:

Va rugam sa ne precizati distanta de la compresor pana la reseaua de aer comprimat existenta si din ce material este aceasta si de asemenea sa precizati cu ce materiale se doreste legarea la retea, teava neagra, teava din inox sau polipropilena?

Raspuns 1:

Distanta de la compresor pana la reseaua de aer comprimat existent este de aproximativ 5 m si este din teava neagra.

Intrebare 2:

Va rugam sa precizati daca se doreste legarea compresorului la tabloul electric. Daca da, va rugam sa precizati distanta de la compresor pana la tabloul electric?

Raspuns 2:

Da se doreste. Pentru legarea la instalatia electrica sunt necesari aproximativ 20 ml cablu 4x10 CYABY-F,3 socluri de siguranta MPR de 100 A si un USOL la 380 V-100 A.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii
Ioana UNTILA

Responsabil achizitie
Irena Itu-Cristea