



34091/03.11.2021.

In atentie: unor potentiali ofertanti

Referitor: clarificare la documentatia de atribuire, pentru achizitia directa LN 3 – **Lucrari pregatitoare in vederea efectuării expertizei stării metalului la BV 1 TA 1 din CTE Bucuresti Sud**

La solicitarile de clarificare a unor potentiali ofertanti, va comunicam urmatoarele :

Intrebare 1

Va rugam sa clarificati daca confectionia blindurilor mentionate la punctul 6 din Lista de cantitati de lucrari se va face cu tabla S235JO grosime 10 mm.

Raspuns 1

Blindurile vor fi confectionate din tabla S235JO, grosime 10 mm, conform anexei nr.2 a caietului de sarcini.

Intrebare 2

Care este presiunea la care se efectueaza PH?

Raspuns 2

Presiune de proba in manta: 4,5 bar, 10 min;
Presiunea de proba in fascicol: 12 bar, 10 min.

Intrebare 3

Avand in vedere ca diametru de Ø28 pentru teava nu este unul uzual, propunem acceptarea uneia din urmatoarele variante : Ø26.9 x 3.2 mm sau Ø33.7 x 3.2 mm

Raspuns 3

In locul tevii Ø 28x3mm se accepta teava Ø26.9 x 3.2 mm.

Intrebare 4

Care este calitatea materialului pentru tevi?

Raspuns 4

Tevile vor fi P265 GH TC2.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciu Achizitii
Ioana Untila

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca Ordean

Responsabil achizitie
Valentina Bolocan