



Nr. 6085 / Data 23.02.2022

**In atentie:** posibili ofertanti

**Referitor:** clarificari la documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie directa:  
“Electropompa de transvazare si recirculare solutie de sare – CTE GROZAVESTI”,  
nr.anunt :ADV1271113/16.02.2022

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unui potential ofertant:

**Intrebare 1:**

Pentru Electropompa de transvazare si recirculare solutie sare CTE GROZAVESTI, va rog sa-mi comunicati: aceasta solutie de sare (saramura) este pe baza de :

- Sodiu ?,
- Potasiu ?,
- Calciu ?

**Raspuns 1:**

Solutia recirculata si transvazata de aceasta electropompa este solutie de clorura de sodiu de concentratie 20-24%, densitatea maxima a fluidului 1200kg/m<sup>3</sup>, suspensii max 20000 mg/l.

**DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII**

Mihai Dorian VOLF

**Sef Serviciu Achizitii**

Ioana UNTILA

**Responsabil coordonare proceduri de achizitie**

Anca ORDEAN

**Responsabil achizitie**

Denisa-Ioana NEAGU