



6884/02.03.2022

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr:

ADV1272826 - „ Cuplaje cu saboti pentru PAR-uri aferente cazanelor de 420 t/h din dotarea CTE Progresu”

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea de clarificari transmisa de un potential ofertant:

Intrebare 1:

Se respecta conditiile de echilibrare dinamica conform STAS 10728-86 din Notele aferente Semicuplaj I si II ?“

Raspuns 1:

Se vor respecta toate conditiile impuse de documentatia de executie a semicuplajelor I si II, inclusiv cele de echilibrare dinamica conform STAS 10728 - 86 (ca documente de calitate furnizorul va da și buletinele de echilibrare dinamica).

Mentionam ca CTE Progresu nu detine documentatia de executie pentru semicuplaje.

Aceasta poate fi gasita la proiectantul cazanului SC ICPET SA divizia Cazane.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII

Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii

Ioana UNTILA

Responsabil Coordonare Proceduri Achizitie

Anca ORDEAN

Responsabil achizitie

Irena ITU-CRISTEA