



Nr. 10850 / Data 06.04.2022

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: clarificari la documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie directa:
“Electropompa de transvazare si recirculare solutie de sare – CTE GROZAVESTI”,
nr.anunt :ADV1281491/31.03.2022

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unui potential ofertant:

Intrebare 1: In cazul in care pompa ofertata nu este identica din punct de vedere dimensional cu cea existenta, se accepta ca instalarea si montajul sa fie facute de catre furnizor?

Raspuns 1: Electropompa ofertata nu trebuie sa fie identica din punct de vedere dimensional cu cea existenta dar, conform art.3, cap V din caietul de sarcini : **“electropompa livrata trebuie sa respecte cotele de gabarit si montaj astfel incat sa poata fi montata fara modificarea fundatiei existente sau modificari ale circuitelor existente. In acest sens se va releva electropompa existenta in instalatie”**.

Intrebare 2: Acceptati oferta in cazul in care termenul de livrare este mai mare de 60 zile?

Raspuns 2: Termenul de livrare, conform caietului de sarcini este de 60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

Sef Serv.Achizitii
Roxana KEDEI

Responsabil coordonare proceduri de achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Denisa-Ioana NEAGU