



Nr.inregistrare: 12904/28.04.2022

Către: potentialii ofertanti

Referitor: Clarificări privind documentatia de atribuire pentru achizitia directa ,, LN 3- Magistrala 1 si 2 de gaze naturale –Lucrari premergatoare in vederea reviziei de 10 ani (refacere protectie anticoroziva si vopsitorie) CTE Bucuresti SUD”

La solicitarea unui potential ofertant formulam raspunsul la urmatoarele clarificari :

-Solicitare 1

Vom pune o oferta marita?

Raspuns:

Oferta va fi prezentata prin completarea Fisei de oferta postata pe site-ul ELCEN.

-Solicitare 2

Doriti o lucrare cu o vopsea calitativa sau se poate si un alt tip de vopsea ,mai inferioara?

Raspuns:

In caietul de sarcini nu este precizat tipul vopselei, este precizata doar culoarea. La alegerea vopselei se va avea in vedere faptul ca este vopsit un circuit de gaze si se va avea in vedere respectarea garantiei tehnice a lucrarii de 24 de luni de la PIF , conform caiet de sarcini.

-Solicitare 3

Timpul de executie 20 zile . (fara intemperii vopseaua nu se poate aplica nici pe ploaie nici cu umiditate ridicata dupa ploaie sau dimineata cind este condens pe conducte)

Raspuns:

3. Problema conditiilor meteo care pot afecta executia lucrarilor (intemperii), va fi prezentata ca obiectiune la contract in cazul in care nu a fost specificat acest aspect in modelul de contract.

Modificarea/completarea clauzelor contractuale pot fi operate numai prin concilierea obiectiunilor la contract prezentate in cadrul ofertei.

Director Juridic si Achizitii
Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciul Achizitii
Roxana KEDEI

Responsabil Coordonare Proceduri Achizitie
Anca ORDEAN

C.O.

Responsabil achizitie
Marioara VRACIU

Data: 28.04.2022