



Nr. 2714P / 02.09.2022

In atentie: Potentialilor ofertanti

Referitor: Clarificari din oficiu la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr: **ADV1312008 – "Traductoare de presiune relativa TA4 – CTE SUD - 2022" – termen depunere 07.09.2022**

Entitatea contractanta transmite urmatoarea clarificare din oficiu, referitoare la: inlocuirea unor caracteristici din fisa tehnica (anexa nr. 2), cu urmatoarele modificari:

In loc de:

Domeniu: -1÷4 bar; 0÷4 bar

Se va citi :

Domeniu: -1÷4 bar, 0÷30 bar

In loc de :

Precizie : 0,05%

Se va citi:

Precizie: 0,5%

Anexat regasiti anexa nr. 2 (fisa tehnica inlocuita)

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII

Mihai VOLF

Sef Serviciu Achizitii

Roxana KEDEI

Sef BMAP

Anca ORDEAN

Responsabil achizitie

Cornelia IONITA

FIȘĂ TEHNICĂ TRADUCTOR PRESIUNE RELATIVĂ PJP,PIP TA4

Caracteristici:

- Domeniu : -1÷4 bar; 0÷30bar
- Precizie: 0,5%
- Semnal ieșire: 4÷20 mA + protocol comunicare HART
- Carcasa aluminiu turnat IP66/IP67
- Protejat fata de perturbatiile electromagnetice si unde radio (conform 89/336 IEC –EMC)
- Membrană de masura: inox
- Temperatura ambient: -40...+85 °C
- Compensare termica: -25...+80 °C
- Conexiune la proces: filet exterior G1/2"
- Conectare electrică: M20x1,5
- Tensiune alimentare: 10...55 Vcc
- Bracket pentru montaj pe teava de 2"
- Timp de raspuns – reglabil 20...450ms
- Functie de radical inclusa

Produsul va fi insotit de: certificat de test emis de producator, certificat de garantie, certificat de calitate, instructiuni de montaj, exploatare si intretinere.

Întocmit,
Costel CREȚANU

