



5936/21.02.2023.

In atentie: posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr: . ADV1344622 - **Efectuare de analize cromatografice pentru gazele dizolvate, analiza apei și furanilor din uleiul transformatoarelor de putere din elcen, cu interpretarea rezultatelor**

In conformitate cu prevederile art. 172 din legea 99/2016 va transmitem raspunsul nostru la solicitarea unui potential ofertant:

Intrebare 1:

„Pentru estimarea cheltuielilor de transport va rugam sa ne comunicati daca se pot recolta probe de ulei de la mai multe transformatoare cu ocazia unei singure deplasari si sa stabiliti, in aceasta situatie, numarul necesar de deplasari”

Raspuns 1:

ELCEN are patru locatii in Bucuresti. Deplasarile pentru recoltarea probelor se pot face intr-o singura zi, daca toate transformatoarele specificate in caietul de sarcini sunt pornite simultan. Aproximarea este de minim doua deplasari. Vor fi necesare deplasari ulterioare in cazul unor rezultate neconforme pentru refacerea analizelor transformatorului/transformatoarelor in cauza. In prezent functioneaza toate transformatoarele specificate, dar exista posibilitatea sa apara anumite probleme si sa fie scoase diverse grupuri din functiune.

Propun sa luati in calcul un numar de trei deplasari:

- 1.deplasarea principala cu recoltarea majoritatii probelor;
- 2.eventuala deplasare pentru recoltarea probelor de la transformatoarele care au fost oprite la efectuarea primei recoltari de probe;
- 3.deplasare in cazul refacerii analizelor daca este cazul.

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII

Mihai Dorian VOLF

Sef Serviciu Achizitii

Roxana KEDEI

Sef B.M.A.P.

Anca ORDEAN

Responsabil achizitie

Madalina ENE