



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod postal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr.inregistrare: 7645,07.03.2023

Către: potentialii ofertanti

Referitor: Clarificări privind documentatia de atribuire pentru achizitia directa „Ansamblu masura debit Greyline aferent instalatiei de analiza cantitativa si calitativa ape uzate CTE Bucuresti Sud”

La solicitarea unui potential ofertant formulam raspunsul la urmatoarea clarificare :

Solicitare 1 - Avem nevoie de un desen (o schema) a zonei de curgere. Acesta trebuie sa cuprinda: Diametrul interior, diametrul exterior, lungimea tronsonului unde se monteaza, suprafata oglinzii apei, etc.

Suplimentar, dorim sa va aducem la cunostinta ca personalul dumneavoastra trebuie sa efectueze, pentru fiecare conducta, o gura de vizitare de aproximativ 400/700mm care va permite atat instalarea senzorilor Radar (de nivel si viteza) cat si acces la interiorul conductei pentru a putea, in cadrul procedurilor periodice de mentenanta, verifica starea depunerilor in cele doua conducte. Aceste lucrari nu vor fi incluse in oferta noastra si nu fac parte din lucrarile de montaj si PIF.

Raspuns 1:

- Noi nu detinem datele tehnice solicitate (diametrul interior, diametrul exterior, lungimea tronsonului unde se monteaza, suprafata oglinzii apei, etc) si de aceea va invitam sa vizionati amplasamentul pentru culegerea acestor informatii.
- Exista deja gauri de acces in canale si nu suntem de acord cu largirea lor la 400/700 mm.

Director Juridic si Achizitii
Mihai Dorian Volf

Sef Serviciul Achizitii
Roxana Kedei

Sef BMAP
Anca ORDEAN

Responsabil achizitie
Cristina PERIDE

Data: 07.03.2023