



## ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București  
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05  
office@elcen.ro, www.elcen.ro  
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr. 22624/13.07.2013...

**In atentie:** posibili ofertanti

**Referitor:** clarificare solicitata la documentatia de atribuire privind achizitia directa

**“Pompe circulatie si filtre tip Y pentru instalatia de incalzire din CTE Bucuresti Sud”**

La solicitarea unui posibil ofertant, va transmitem urmatoarea clarificare:

**Intrebare :** Va rog frumos sa specificati daca pompele solicitate in anuntul publicitar cu numarul ADV1373236 trebuie sa fie cu turatie fixa sau variabila?

**Raspuns :** Pompele trebuie sa fie cu turatie fixa. Documentatia primita trebuie sa contina si curba pompei.

**Director Juridic și Achiziții**  
**Mihai VOLE**

Sef Serviciu Achizitii  
Roxana Kedei

Sef BMAP  
Anca Ordean

Responsabil achizitie  
Andreea Tudor